

Karpacka Spółka Gazownictwa  
Sp. z o.o. w Tarnowie  
Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach  
ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce  
tel. (41)34-94-444

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI  
UL. ŻYTANIA 1  
25-018 KIELCE

Nasz znak: 400/O/WP2/13/13

Kielce, 2013-01-30

## WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ

### Przewidywany pobór paliwa gazowego – powyżej 10 m<sup>3</sup>/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2013-01-04 w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 22 lipca 2010 r. Nr 133 poz. 891, wydaje się następujące warunki przyłączenia do sieci gazowej:

- Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy ziemne, grupa wysokometanowe, symbol E, wg PN-C-04750.
- Punkt wyjścia z systemu gazowego (miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego):  
budynek użyteczności publicznej, Kielce, ul. Barwinek 31
- Cel wykorzystania paliwa gazowego:
  - ogrzewanie
  - podgrzewanie wody użytkowej
- Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej:

Urządzenie	Moc pojedynczego urządzenia [kW]	Liczba urządzeń [szt.]	Łączna moc urządzeń [kW]
KOCIOŁ CO + CWU	380	1	380

- Dostawa i odbiór paliwa gazowego:

W roku	min. godzinowy [m <sup>3</sup> /h]	maks. godzinowy [m <sup>3</sup> /h]	min. dobowy [m <sup>3</sup> /dobę]	maks. dobowy [m <sup>3</sup> /dobę]	min. roczny [m <sup>3</sup> /rok]	maks. roczny [m <sup>3</sup> /rok]
2014	5.00	45.00	90	360	24 000	66 000

- Moc przyłączeniowa: 45 [m<sup>3</sup>/h].
- Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:

% poboru rocznego				Razem
I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
30	15	25	30	100%

- Ciśnienie paliwa gazowego wymagane w miejscu odbioru paliwa gazowego, określone we wniosku o wydanie warunków przyłączenia:
  - minimalne: 160 [kPa],
  - maksymalne: 250 [kPa]
- Miejsce włączenia do czynnej sieci gazowej:
  - Gazociąg średnie ciśnienie,
  - Materiał: polietylen SDR 11 PE 80, średnica dn 200
  - Lokalizacja: Kielce, ul. Wrzosowa/ Popieluszki.